

# KLASSIFIZIERUNGSBERICHT CLASSIFICATION REPORT

## KB-Hoch-141090

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1<sup>1)</sup>  
Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1<sup>1)</sup>



**Auftraggeber**  
*applicant*

**MERMET S.A.S.**  
58, chemin du Mont Maurin  
F-38630 Veyrins

**Beschreibung des Bauproduktes**  
*description of the building material*

- Gewebe bestehend aus PVC beschichteten, beliebig gefärbtem Glasfasergarn
- fabric consisting of PVC coated any coloured fiber glass yarn

**Bezeichnung**  
*name*

„Sunscreen 95 tex“

**Klassifizierung**  
*classification*

**C-s3,d0**

**Geltungsdauer**  
*validity*

**31.08.2019**

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. / *The report includes 5 pages.*

Dieser Bericht ist zweisprachig. Für rechtliche Belange gilt nur der deutsche Wortlaut.  
*This report has been issued bilingually. For legal interests only the German original version is valid.*

<sup>1)</sup> DIN EN 13501-1 (01-2010)