

CERTIFICATO DI PROVA N. 341766/RF6871

Pratica n. 72805

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **materiale di arredamento**

prodotto da: MERMET S.a.s. - 58 Chemin du Mont Maurin - 38630 VEYRINS - Francia;

denominato: SATINÈ 21154;

impiegato come: tendaggio, sipario, drappeggio;

posto in opera: sospeso, suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;

è attribuita, in conformità alla norma UNI 9177, la


CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

1 (UNO)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.


Bellaria-Igea Marina - Italia, 04/05/2017

Il Direttore del Laboratorio
di Reazione al Fuoco
(Dott. Ing. Giombattista Traina)



L'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato
Dott. Nazario Giordano



Comp. FM
Revis. 

Il presente certificato di prova è composto da n. 1 foglio ed è integrato da n. 1 allegato con i risultati di prova e dalla documentazione tecnica del produttore.

Foglio
n. 1 di 1